

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Acrylgebundener Mineralwerkstoff  
Artikelbezeichnung: SWANSTONE  
Abmessungen: nach Angabe: 2440 x 1220 x 4,8 [mm]  
oder 2440 x 915 x 4,8 [mm]  
oder 3683 x 762 x 4,8 [mm];  
Prüfmuster: 1000 x 500 x 4,8 [mm]  
Farbbezeichnung: "Pebble" (beige, weiß gesprenkelt)  
Oberfläche: eben, feinrau strukturiert  
Oberflächenbearbeitung: nach Angabe: geschliffen Seidenglanz  
Hersteller/Lieferer: The Swan Coporation  
One City Center  
Suite 2300  
St. Louis MO 43101

Auftraggeber: KULA-Kurt Lautenschlager GmbH & Co. KG  
Schmiedestraße 8  
28870 Ottersberg

Zeugnisnummer: 70801501.001

Prüfdatum: 18.05.2015

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92;  
Anforderungen des Kuratoriums "**Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB**"  
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: **14°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: A**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 26.05.2015  
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

